

Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH, Wilmsberger Weg 8, D-48565 Steinfurt

Steinfurt, 06.09.2023

**Herstellererklärungen zur Cybersecurity der vertriebenen Komponenten gemäß TRBS 1115-1**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die TRBS 1115-1 bezieht sich ausschließlich auf sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen und ist ausschließlich an den Betreiber gerichtet. Diese sind ausschließlich PESSRAL Bauteile, d.h. Sicherheitsbauteile, die nicht elektro-mechanisch, sondern software-gesteuert sind. Nur wenn diese auch eine Schnittstelle nach außen besitzen, fallen sie unter die TRBS 1115-1.

Die einzige mögliche Schnittstelle am Türsteuergerät TSG V4 nach außen ist die Nutzung des optional einsetzbaren TSG Webinterface. Der bestimmungsgemäße Gebrauch des TSG Webinterface ist die Inbetriebnahme und Wartung des Türantriebs TSG. Nach Beendigung der Inbetriebnahme und/oder Wartung wird das TSG Webinterface deaktiviert, so dass keine Verbindung nach außen besteht.

**Mit freundlichen Grüßen**

Langer & Laumann Ingenieurbüro GmbH